


番号	部品名	材質	個数	備考
1	取付座	CAC406	1	Crメッキ
2	弁箱	AC7A	1	アルマイト
3	止め金押さえ	AC7A	1	アルマイト
4	止め金	CAC406	1	Crメッキ
5	弁受け	C3604BD	1	Crメッキ
6	弁ゴム	NBR	1	Hs70
7	弁押さえ	C3604BD	1	Crメッキ
8	弁棒	C3604BD	1	Crメッキ
9	差し金具(ニューカップラーオス)	AC7A	1	アルマイト
10	ラッチ(ニューカップラーオス)	AC7A	1	アルマイト
11	ハンドル	FC150	1	赤塗
12	ワッシャー	SUS304	1	W5/16
13	ナット	SUS304	1	W5/16
14	E型リング	SUS304	1	JIS B 2805-12
15	止めビス	SUS304	1	M4x6
16	Oリング	NBR	2	JIS W 1516-11
17	Oリング	NBR	1	JIS B 2401 G45
18	Oリング	NBR	1	JIS B 2401 G60
19	Oリング	NBR	1	JIS B 2401 G70

仕様

水圧試験圧力	2.0 (MPa)
弁座水漏れ検査圧力	2.0 (MPa)
常用圧力	1.0 (MPa)



△4					名称	取水バルブ
△3					図番	R-039-30-A4
△2					品名	回転式アングルバルブ (AC製) (NCオス)
△1					型式	HY-RVN-1-NC (90°), 50A
改訂	署名	検印	日付	縮尺	承認	検図
			2005.06.13	1:2	ヨシカワ	マツムラ
						マキ

株式会社イーエス・ウォーターネット