



仕様

水圧試験圧力	2.0 (MPa)
弁座水漏れ検査圧力	2.0 (MPa)
常用圧力	1.0 (MPa)

番号	部品名	材質	個数	備考
1	取付座	CAC406	1	Crメッキ
2	弁箱	AC7A	1	アルマイト
3	止め金押さえ	AC7A	1	アルマイト
4	止め金	CAC406	1	Crメッキ
5	弁受け	C3604BD	1	Crメッキ
6	弁ゴム	NBR	1	Hs70
7	弁押さえ	C3604BD	1	Crメッキ
8	弁棒	C3604BD	1	Crメッキ
9	差し金具 (マチノオス)	AC7A	1	アルマイト
10	押し輪 (マチノオス)	AC7A	1	アルマイト
11	ハンドル	FC150	1	赤塗
12	ワッシャー	SUS304	1	W5/16
13	ナット	SUS304	1	W5/16
14	E型リング	SUS304	1	JIS B 2805-12
15	止めビス	SUS304	1	M4x6
16	Oリング	NBR	2	JIS W 1516-10
17	Oリング	NBR	1	JIS B 2401 G35
18	Oリング	NBR	1	JIS B 2401 G50
19	Oリング	NBR	1	JIS B 2401 G60

4					名称	取水バルブ
3						
2						
1						
	改訂	署名	検印	日付	品名	回転式アングルバルブ (AC製) (町のオス)
縮尺	1:2		日付	2005.05.12	型式	HY-RVN-2 (45°), 40A
承認	検図	設計	製図			
ナカザワ	スギモト			マキ		

株式会社イーエス・ウォーターネット

